

Katowice, dnia 18 listopada 2022 roku

WPZ.52840.1.223.2022.MB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2000) i art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2057), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Wyrzykowskiego - rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, działającego z upoważnienia inwestora, na podstawie stosownego pełnomocnictwa w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Hali Maszyn Ciepłych Politechniki Śląskiej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Zimnej Wody 9, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych Hali Maszyn Ciepłych Politechniki Śląskiej ul. Zimnej Wody 9*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Marcina Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Stanisława Nardelli,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w rozpatrywanym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- szerokości biegu i spocznika klatki schodowej, łączącej wszystkie kondygnacje oraz szerokości schodów wewnętrznych (§68 ust.1),
- szerokości drzwi do pomieszczeń oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej (§239 ust. 1 i 4),
- szerokości nieblokowanego skrzydła drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku oraz drzwi do pomieszczeń (§240 ust. 1),
- występowania schodów o charakterze zabiegowym (§244 ust.1 pkt 2),
- zabezpieczenia przed zadymieniem schodów wewnętrznych w przestrzeni halowej oraz zamknięcia ich drzwiami dymoszczelnymi (§245 pkt 2),
- długości dojścia ewakuacyjnego (§256 ust.3),

w sposób inny niż określony w wyżej wymienionym rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) zapewnienia pełnej ochrony budynku przez system sygnalizacji pożarowej, realizujący w przypadku powstania pożaru zadania wynikające z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń, w szczególności powodujące:
 - a) wyemitowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne,
 - b) zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających,
 - c) uruchomienie samoczynnego urządzenia oddymiającego klatkę schodową;
- 2) dokonania zabezpieczenia klatki schodowej łączącej wszystkie kondygnacje poprzez:
 - a) wydzielenie jej istniejącymi ścianami o klasie odporności ogniowej REI60,
 - b) wypełnienie otworu w pomieszczeniu portierni materiałem przepuszczającym światło o klasie odporności ogniowej EI60,
 - c) zamknięcie jej drzwiami dymoszczelnymi przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscu wskazanym w części graficznej ekspertyzy,
 - d) zabezpieczenie przejść instalacyjnych przechodzących przez w/w ściany do klasy odporności ogniowej EI60,
 - e) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez klapę dymową zabudowaną w dachu wykonaną zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
 - f) zapewnienie uzupełniającego powietrza do oddymiania poprzez automatyczne otwarcie

drzwi prowadzących na zewnątrz;

- 3) dokonania zabezpieczenia schodów łączących poziom +4,1m z poziomem +7,5m poprzez:
 - a) wydzielenie ich ścianami o klasie odporności ogniowej EI60, w miejscu wskazanym w części graficznej ekspertyzy,
 - b) zamknięcie ich drzwiami dymoszczelnymi przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy;
- 4) wydzielenia pomieszczeń ruchu elektrycznego poprzez zastosowanie:
 - a) ścian o klasie odporności ogniowej REI120,
 - b) stropów o klasie odporności ogniowej REI120,
 - c) zamknięcie przejść komunikacyjnych drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,
 - d) zabezpieczenie przejść instalacyjnych przechodzących przez w/w ściany do klasy odporności ogniowej EI120, EIS – dot. przeciwpożarowych klap odcinających;
- 5) zamknięcia pomieszczeń technicznych i gospodarczych drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy;
- 6) wyposażenia dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji oraz części halowej w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o wartości natężeniu co najmniej 1lx, spełniające pozostałe wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 7) wyposażenia budynku, w przestrzeni gdzie wykorzystywane są gazy palne, w system detekcji i alarmowania o występującym zagrożeniu;
- 8) wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 9) wyposażenia budynku w instalację wodociągowa przeciwpożarową z hydrantami 25, wykonaną na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 10) zawarcia w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego szczegółowych procedur ogłaszania i przeprowadzania ewakuacji oraz zasad użycia wyłącznika przeciwpożarowego prądu.

Pozostałe wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem żądania strony w całości.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymuje:

- 1) Pan Marcin Wyrzykowski – pełnomocnik inwestora
ul. Słowików 17
41-200 Sosnowiec (+1 egz. ekspertyzy) - **ZPO**

Do wiadomości:

2. KM PSP Gliwice(+1 egz. ekspertyzy) - **PO**
3. KW PSP Katowice WPZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)



[Handwritten signature]

nadbryg. Jacek Kleszczewski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 32 6215100, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, tel. 32 6215180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

