

Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców
dot. zamówienia „Wymiana stolarki drzwiowej w piwnicy (Gliwice, Ul. Konarskiego 18a)”

PYTANIA POTENCJALNYCH OFERENTÓW:

1. *„Prosimy o informację, ew. potwierdzenie że Wykonawca ma dostarczyć i zamontować drzwi o znormalizowanych wymiarach ale najbliższe rozmiarom istniejących drzwi podlegających wymianie. Dodatkowo prosimy o informację, potwierdzenie że podane w przedmiarze wymiary drzwi np. 90x200, 100x200 100+40x200 dot. szacunkowych wymiarów istniejących otworów pod drzwi podlegające wymianie.”*
2. *„Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi dwuskrzydłowe mogą mieć podział skrzydeł taki, że światło ościeżnicy drzwi po otwarciu skrzydła będzie wynosić 90 cm dla skrzydła czynnego i reszta dla biernego”.*
3. *„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę drzwi w kolorze istniejącej stolarki ppoż. zabudowanej w piwnicy tj. w kolorze RAL 7035 (jasno szary) czy należy pomalować dostarczane drzwi na inny kolor.”*
4. *„Proszę o zgodę na odbycie wizji lokalnej”*
5. *„Jaki kolor drzwi”*
6. *„Klamka i zamek patentowy (chyba zwykły rewersyjny) na wkładkę patentową ?”*
7. *„Czy okucia ze stali nierdzewnej - wszystkie okucia, zawiasy są w kolorze drzwi, a klamka z szyldem w kolorze czarnym?”*
8. *„Wymiana zamka drzwiowego z gałką na zamek z klamką (chyba na odwrót) - 3 szt (w których drzwiach)?”*
9. *„Dźwignia antypaniczna - powinno być dźwignia antypaniczna na dwóch skrzydłach drzwi?”*
10. *„Jakiego typu nadproża "L" czy profile stalowe dopuści Inwestor?”*
11. *„Czy wszystkie wkładki zrobić w systemie jednego klucza (jeden klucz otwiera wszystkie drzwi)?”*
12. *„Czy Inwestorowi wystarczy jako samozamykacz sprężyna w zawiasie (mechanizm jest trudny do wyregulowania, łatwo ulega uszkodzeniu - sprężyna się naciąga, łatwo jest zgubić trzpień do blokowania), czy też wycenić dodatkowo samozamykacz ramieniowy?”*

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

- Ad 1. Zamawiający przewiduje dostawę i montaż drzwi o znormalizowanych wymiarach odpowiadających rozmiarom drzwi podlegających wymianie.
- Ad 2. Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne i zewnętrzne: światło ościeżnicy po otwarciu skrzydła - 100 cm, reszta dla skrzydła biernego.
- Ad 3. Drzwi zewnętrzne (2 szt.) w kolorze szarym a pozostałe drzwi w kolorze brązowym.
- Ad 4. Zamawiający nie planuje przeprowadzenia wizji lokalnej.
- Ad 5. Drzwi zewnętrzne (2 szt.) w kolorze szarym a pozostałe drzwi w kolorze brązowym.
- Ad 6. Klamka i zamek z wkładką patentową.
- Ad 7. Zamawiający potwierdza, że wszystkie okucia, zawiasy mają być w kolorze drzwi, a klamka z szyldem w kolorze czarnym.
- Ad 8. Ma być „wymiana zamka drzwiowego na zamek z klamką”, informacja których drzwi to dotyczy jest nieistotna na etapie przygotowania oferty.
- Ad 9. Dźwignia antypaniczna - powinna być na obu skrzydłach drzwiowych.
- Ad 10. Należy zastosować nadproża prefabrykowane ceramiczno-żelbetowe.
- Ad 11. Każde drzwi muszą mieć własny klucz, Zamawiający nie przewiduje systemu jednego klucza.
- Ad 12. W drzwiach antypanicznych należy przewidzieć samozamykacz ramieniowy